



REFERENCIAS

- a = 2x2.5+2.5 mm²-Ø RS16-RL16
- b = 2x4+4 mm²-Ø RS19-RL19
- c = 4x6+6 mm²-Ø RS25-RL25
- d = 4x4+4 mm²-Ø RS23-RL22

- Tomacorriente 2P+T
- Tablero Principal
- Tablero Seccional
- Boca de Iluminación

	Circuito	Tipo	N° de Bocas
TABLERO SECCIONAL 3 (TS3)	C1	IUG	6
	C2	IUG	7
	C4	TUG	10
	C5	TUG	6
	C6	TUG	8
	C3	IUG	11
TAB. SECCIONAL 1 (TS1)	C16	TUE	1
	C19	IUG	5
	C20	IUG	5
	C21	TUG	12
	C22	TUE	1
	C23	TUE	1

PLANO : Circuitos Eléctricos	REV.
PLANTA BAJA	
PROYECTO EDIFICIO TAMBO C.U.C.	
PROYECTO: Germán Bernal	ESC. S / E
	FECHA . 8 / 2015
NORMA : AEA 90364	